


Технический паспорт

Мини-канал AZ 100 FT

Артикульный номер: 6075258



Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



- St

Сталь
- FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные	
Артикульный номер	6075258
Тип	AZK 100 FT
Обозначение 1	Мини-канал AZ
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x100x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	188,67 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	5,3094 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Мини-канал AZ 100 FT

Артикульный номер: 6075258



Размеры



Размер	100 x 50 x 1,5
Длина	3 000 мм
Ширина	100 мм
Высота	50 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	50 см ²
Полезное поперечное сечение	5000 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет

Технический паспорт

Мини-канал AZ 100 FT

Артикульный номер: 6075258



Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,7 кН/м
Расстояние между опорами 1,5 м.	1,5 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,8 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,25 кН/м




Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами