

Prüfzertifikat Test Certificate



Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-100_ZG-BET_ISG-N_2021-08-13

Produkt / Product: Trennfunkenstrecke / Isolating spark gap

Typ / Type: ISG N

Artikel-Nr. / Item no.: 5240 089




Prüfstandard Test standard	IEC 62561-3 (2017-06) EN 62561-3 (2017-09)
-------------------------------	---

Klassifikation / Classification	
Blitzstromtragfähigkeit / Lightning current withstand	N (50 kA)
Einbaulage / Installation location	Außen / Outdoor

Das Produkt hat die Prüfung(en) bestanden.
The product has passed the test(s).

Die detaillierten Prüfergebnisse sind im zugehörigen Projektordner abgelegt und auf Anfrage einsehbar.
The detailed test results are stored in the associated project folder and can be viewed on demand.

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG


i.V. Michael Benzin
Leitung BET Testcenter / Head of BET Testcenter


i.A. Sebastian Schomaker
BET Prüferingenieur / BET test engineer

Ausstelldatum / Date of issue: 2021-08-13

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG, BET Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme
Hüingser Ring 52, D-58710 Menden, Tel. +49 2373 89-0

Ersteller: Michael Benzin
Freigegeben: Michael Benzin